千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	上巻水源（深井戸）											
水道施設名		上巻浄水場(西小田配水池)											
採水地点		千厩字前田											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	令和8年6月23日	令和8年7月21日	令和8年8月18日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	0.00005mg/l未満	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	0.09	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	0.0002mg/l未満	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	0.12	−	0.31	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	0.002mg/l未満	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	0.03mg/l未満	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.12	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	12.8	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	17.7	17.4	18.7	18.3	17.9	19.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	74	−	74	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	159	−	140	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	0.02mg/l未満	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	0.0005mg/l未満	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.26	0.26	0.25	0.28	0.26	0.25						
pH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70						

千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	上巻水源（深井戸）											
水道施設名		上巻浄水場(宮敷配水池)											
採水地点		千厩字草井沢											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	※※※	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	−	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	−	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	17.9	17.2	−	18.2	−	19.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.26	0.26	−	0.27	−	0.24						
pH値	5.8～8.6	6.7	6.9	−	6.9	−	6.8						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	−	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.50	−	0.60	−	0.60						

千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	一ノ坪水源（浅井戸）											
水道施設名		一ノ坪浄水場(深芦沢配水池)											
採水地点		千厩字上駒場											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	令和8年6月23日	令和8年7月21日	令和8年8月18日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	0.00005mg/l未満	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	0.33	−	0.90	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	0.08mg/l未満	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	0.0002mg/l未満	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	0.09	−	0.20	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	0.002mg/l未満	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	0.014	−	0.021	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	0.010	−	0.010	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	0.025	−	0.034	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	0.014	−	0.016	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	0.008	−	0.010	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	0.03mg/l未満	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	13.6	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	10.7	11.3	12.2	10.5	9.3	9.7						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	68	−	69	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	125	−	117	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	0.02mg/l未満	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	0.0005mg/l未満	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.58	1.20	1.20	1.07	1.02	0.90						
pH値	5.8～8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.50	0.50	0.70	0.60	0.70						

千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	一ノ坪水源（浅井戸）											
水道施設名		一ノ坪浄水場(駒場調整槽)											
採水地点		千厩字上駒場											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	※※※	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	−	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	−	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	17.9	11.0	−	18.3	−	18.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.58	1.20	−	0.32	−	0.29						
pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	−	6.9	−	7.0						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	−	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.40	−	0.60	−	0.60						

千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	上巻水源（深井戸）											
水道施設名		上巻浄水場(小峠配水池)											
採水地点		清田字新地											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	※※※	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	−	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	−	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	17.9	17.3	−	18.4	−	18.7						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.27	0.26	−	0.28	−	0.31						
pH値	5.8～8.6	6.7	6.9	−	6.8	−	6.9						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	−	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.65	0.60	−	0.60	−	0.70						

千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	上巻水源（深井戸）											
水道施設名		上巻浄水場(京ノ森配水池)											
採水地点		小梨字大久保											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	※※※	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	−	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	−	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	18.1	17.3	−	18.4	−	18.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.27	0.29	−	0.31	−	0.28						
pH値	5.8～8.6	6.7	6.9	−	6.8	−	6.8						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	−	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.50	−	0.50	−	0.60						

千厩地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	上巻水源（深井戸）											
水道施設名		上巻浄水場(立石沢配水池)											
採水地点		奥玉字中日向											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	※※※	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	−	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	−	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	17.9	17.4	−	18.3	−	18.7						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.27	0.27	−	0.32	−	0.28						
pH値	5.8～8.6	6.7	6.9	−	6.8	−	6.9						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	−	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	−	0.60	−	0.50						