東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	西本町水源(浅井戸)											
水道施設名		西本町浄水場(高区配水池)											
採水地点		一関市役所東山支所給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	令和8年7月7日	令和8年8月18日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	0.00005mg/l未満	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	1.44	−	0.98						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	0.08mg/l未満	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	0.0002mg/l未満	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	0.03mg/l未満	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	5.9	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	8.0	7.4	7.9	7.5	6.9						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	124	−	120						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	169	−	153						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	0.0005mg/l未満	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.28	0.29	0.36	0.33	0.36	0.33						
pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	西本町水源(浅井戸)											
水道施設名		本町浄水場(松川配水池)											
採水地点		岩ノ下公衆トイレ給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	※※※	令和8年8月18日	※※※						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	−	0	−						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	−	検出せず	−						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	9.7	8.1	7.4	−	7.6	−						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.28	0.29	0.32	−	0.43	−						
pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	−	7.3	−						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	−	異常なし	−						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	−	異常なし	−						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	−	1度未満	−						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	−	0.60	−						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	西本町水源(浅井戸)											
水道施設名		西本町浄水場(柴宿配水池)											
採水地点		磐井里農村広場給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	令和8年7月7日	令和8年8月18日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	1.43	−	0.99						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	0.004	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003	−	0.003mg/l未満						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	8.1	7.4	7.9	7.5	6.9						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	125	−	121						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	164	−	161						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.28	0.27	0.32	0.32	0.34	0.31						
pH値	5.8～8.6	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	里前水源(湧水)											
水道施設名		里前浄水場(里前配水池)											
採水地点		柴宿駅給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	令和8年7月7日	令和8年8月18日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	0.00005mg/l未満	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	0.71	−	0.64						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	0.08mg/l未満	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	0.0002mg/l未満	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	0.003	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.026	0.028	0.033	0.02mg/l未満	0.032	0.034						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	0.03mg/l未満	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	5.5	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	6.7	6.9	6.7	6.9	7.0	6.9						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	95	−	99						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	138	−	124						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	0.0005mg/l未満	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.30	0.39	0.37	0.41	0.37	0.40						
pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	里前水源(湧水)											
水道施設名		里前浄水場(大木配水池)											
採水地点		ゆみおり館給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	※※※	令和8年8月18日	※※※						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	−	0	−						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	−	検出せず	−						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	6.7	7.0	6.8	−	7.0	−						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.35	0.42	0.52	−	0.42	−						
pH値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.6	−	7.4	−						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	−	異常なし	−						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	−	異常なし	−						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	−	1度未満	−						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	−	0.60	−						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	竹沢水源(湧水)											
水道施設名		竹沢浄水場(田河津配水池)											
採水地点		田河津市民センター　給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	令和8年7月7日	令和8年8月18日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	0.00005mg/l未満	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001	−	0.001						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	0.59	−	0.52						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	0.08mg/l未満	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	0.0002mg/l未満	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	0.03mg/l未満	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	4.8	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.1	5.0	5.3	5.2	5.2						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	91	−	95						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	127	−	118						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	0.0005mg/l未満	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.23	0.27	0.30	0.27	0.28	0.30						
pH値	5.8～8.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	竹沢水源(湧水)											
水道施設名		竹沢浄水場(比良根配水池)											
採水地点		田河津字竹沢											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	※※※	令和8年8月18日	※※※						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	−	0	−						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	−	検出せず	−						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.1	5.0	−	5.2	−						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.27	0.31	0.33	−	0.31	−						
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.8	−	7.7	−						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	−	異常なし	−						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	−	異常なし	−						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	−	1度未満	−						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満	−						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.60	0.60	−	0.60	−						

東山地域

令和8年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	大森水源(浅井戸)											
水道施設名		東稲浄水場(東稲配水池)											
採水地点		東稲生活改善センター給水栓											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月7日	令和8年6月16日	令和8年7月7日	令和8年8月18日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	0.00005mg/l未満	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001	−	0.002						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	0.89	−	0.90						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	0.08mg/l未満	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	0.0002mg/l未満	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	0.002mg/l未満	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	0.004	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	0.03mg/l未満	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	0.1mg/l未満	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	10.3	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	10.1	10.0	10.0	10.4	10.5	10.7						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	156	−	162						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	219	−	209						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	0.02mg/l未満	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	0.005mg/l未満	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	0.0005mg/l未満	−	−						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.18	0.20	0.20	0.22	0.24	0.22						
pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60						