室根地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	新舘前水源(浅井戸)、愛宕下水源(深井戸)											
水道施設名		勢返浄水場(勢返配水池)											
採水地点		折壁字八幡沖											
採水年月日		令和8年4月14日	令和8年5月7日	令和8年6月2日	令和8年7月7日	令和8年8月4日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	−	−	−	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	−	−	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.34	−	−	−	−	0.84						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	−	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	−	−	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	−	−	−	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	−	−	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.007	−	−	−	−	0.006mg/l未満						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	−	−	−	0.003mg/l未満						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	−	−	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	−	−	−	0.01mg/l未満						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	−	−	−	0.003mg/l未満						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	−	−	−	0.003mg/l未満						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	−	−	−	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	−	−	−	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	−	−	−	−	0.02mg/l未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	8.6	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	−	−	−	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	7.5	8.6	8.0	6.1	7.2						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	51	−	−	−	−	55						
蒸発残留物	500mg/l以下	98	−	−	−	−	102						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	−	−	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	−	−	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.35	0.36	0.40	0.44	0.57	0.45						
pH値	5.8～8.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50	0.60						

室根地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	横沢川（表流水）											
水道施設名		中の倉浄水場（中の倉配水池）											
採水地点		津谷川字竹野下											
採水年月日		令和8年4月14日	令和8年5月7日	令和8年6月2日	令和8年7月7日	令和8年8月4日	令和8年9月7日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	−	−	−	−	0.0003mg/l未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	−	−	−	0.004mg/l未満						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.13	−	−	−	−	0.16						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	−	−	−	0.004mg/l未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	−	−	−	−	0.06mg/l未満						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	−	−	−	0.002mg/l未満						
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	−	−	−	−	0.016						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.009	−	−	−	−	0.004						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	−	−	−	0.01mg/l未満						
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	−	−	−	0.001mg/l未満						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	−	−	−	0.020						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.012	−	−	−	−	0.009						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	−	−	−	0.004						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	−	−	−	−	0.009mg/l未満						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	−	−	−	−	0.008mg/l未満						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.02mg/l未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.4	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	−	−	−	−	0.005mg/l未満						
塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	4.8	4.8	5.2	4.9	5.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	31	−	−	−	−	24						
蒸発残留物	500mg/l以下	57	−	−	−	−	46						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	−	−	−	0.000001mg/l未満						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	−	−	−	0.000001mg/l未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.37	0.39	0.38	0.58	1.04	0.71						
pH値	5.8～8.6	8.3	8.2	8.4	8.4	7.8	7.8						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60						