

令和 8 年度「PFOS及びPFOA」水質検査結果一覧

(基準値 50ng/L以下)

地域名	浄水場名	水源名	採水日	原水	浄水
一関	脇田郷	磐井川	5月26日	5ng/L未満	5ng/L未満
	前堀	前堀 1 号		5ng/L未満	5ng/L未満
	前堀	前堀 2 号		5ng/L未満	
	板川	板川	5月12日	5ng/L未満	5ng/L未満
	祭時	タツノオ沢		5ng/L未満	5ng/L未満
	小間木	小間木	5月7日	5ng/L未満	5ng/L未満
	番台	番台		5ng/L未満	5ng/L未満
花泉	大森	大森	5月18日	5ng/L未満	5ng/L未満
	汁足	汁足		5ng/L未満	5ng/L未満
大東	松井	松井	5月12日	5ng/L未満	5ng/L未満
	八幡館	中島		5ng/L未満	5ng/L未満
		沼ノ沢		5ng/L未満	
	渋民	勝善		5ng/L未満	5ng/L未満
		渋民		5ng/L未満	
	摺沢	摺沢	5月26日	5ng/L未満	5ng/L未満
	中川	中川		5ng/L未満	5ng/L未満
	猿沢	猿沢		5ng/L未満	5ng/L未満
千厩	上巻	上巻	5月18日	5ng/L未満	5ng/L未満
	一ノ坪	一ノ坪		5ng/L未満	5ng/L未満
東山	西本町	西本町	5月7日	5ng/L未満	5ng/L未満
	里前	里前		5ng/L未満	5ng/L未満
	竹沢	田河津		5ng/L未満	5ng/L未満
	大森	大森		5ng/L未満	5ng/L未満
室根	勢返	新館前	5月7日	5ng/L未満	5ng/L未満
	清水	横沢川		5ng/L未満	5ng/L未満
川崎	川崎	川崎第 1	5月7日	7ng/L	5ng/L未満
		川崎第 2		5ng/L未満	
藤沢	二日町	二日町	5月12日	5ng/L未満	5ng/L未満
	沢内	沢内		5ng/L未満	5ng/L未満
	大籠	大籠		5ng/L未満	5ng/L未満
	深萱	深萱		5ng/L未満	5ng/L未満
	箕ノ輪	箕ノ輪		5ng/L未満	5ng/L未満
	三本松	三本松 1、 2 号	5月26日	5ng/L未満	5ng/L未満
	古川	古川		5ng/L未満	5ng/L未満