

質問回答書

工事名	市道埜ヶ森新町線道路改良舗装工事	工事場所	一関市藤沢町藤沢字早道地内他	開札年月日	令和8年6月25日
No.	質問		回答		
1	第25号明細 現場発生品及び支給品運搬について、運搬距離をご教示願います。		運搬距離17.0km以下としています。		
2	第29号明細 視線誘導標について、支柱径をご教示願います。		第29号明細に記載のとおり、支柱径φ89としています。		