

質問回答書

工事名	(仮称)一関インター西産業用地造成工事	工事場所	一関市萩荘字長根地内他	開札年月日	令和8年8月4日
No.	質 問		回 答		
1	実施工事設計書 第13号明細書 土質改良について、生石灰(バラ)の品質及び安全管理上、保管施設設置等が必要と考えますが、どのように想定しているかご教示願います。		契約後の施工計画等により、生石灰の取扱い又は貯蔵量が500kg以上となる場合は、保管施設の設置等を行う必要があります。これに係る経費については、協議のうえ、必要と判断されるものについて計上します。		
2	実施工事設計書 本工事費内訳書 準備費について、伐根材運搬費の算出は積算参考資料等によるものでしょうか。また、見積単価の使用の有無及び使用単価についてご教示願います。		伐根材運搬費については、積算参考資料によらず、市が見積りを徴し独自に定めた単価を採用しております。 なお、単価表の開示については、別途開示請求により対応しております。		