

質問回答書

工事名	摺沢地区市道摺沢駅前線他配水管布設替工事	工事場所	一関市大東町摺沢字街道下地内	開札年月日	令和8年7月29日
No.	質 問		回 答		
1	本件は冬期補正対象案件でしょうか。 また、対象であれば、冬期補正のために用いた開始日と完了日をご教示ください。		冬期補正は行っておりません。		
2	第2号明細書 メカニカル継手、呼び径150mm、割増有りとありますが、特殊押輪φ150設置の割増と考えてよろしいでしょうか。		特殊押輪φ150を使用する場合の割増となっております。		
3	第2号明細書 メカニカル継手、呼び径100mm、割増有りとありますが、特殊押輪φ100設置の割増と考えてよろしいでしょうか。		特殊押輪φ100を使用する場合の割増となっております。		
4	第6号明細書 構造物とりこわし工について、騒音振動対策は不要でしょうか。		構造物とりこわし工について、騒音振動対策は不要としております。		