

質問回答書

工事名	市営大明神団地給湯設備改修工事	工事場所	一関市大東町大原字大明神地内	開札年月日	令和8年8月27日
No.	質 問		回 答		
1	入札時(見積)積算参考資料p5「遮蔽壁 SPI-50」とありますが、仕様・構造・寸法・素材についてご教示願います。		仕様については以下のとおりです。 材質:冷間圧延鋼板及び鋼帯+粉体塗装 寸法:W430×H1400 SPI-50はホームハイテック製のLPガスボンベ設置場所から2m以内にある火気を遮断し火災を防ぐ不燃性パネル。液化石油ガス法施行規則第18条対応品。パネルは火気に対し左右どちらでも設置が可能。壁側、地面側4箇所を付属のアンカーでとめ、振れ止め金具をパネルと壁に固定する。ガス横引管 壁の凹凸等で隙間が生じた場合は、付属のすき間プレートで約5cmまで対応が可能。水切勾配は0～5° まで対応可能。		
2	「遮蔽壁 SPI-50」の取付歩掛(撤去歩掛)について、代用している単価があればその歩掛を、無ければ採用した歩掛そのものをご教示願います。		オールアンカーM10×50 7本となります。		
3	「ホームタンク」の取付歩掛(撤去歩掛)について、代用している単価があればその歩掛を、無ければ採用した歩掛そのものをご教示願います。		オイルサービスタンク据付 TOS-190 1基、オールアンカーM10×50 7本となります。		