

質問回答書

工事名	旧上町公衆便所解体工事	工事場所	一関市藤沢町藤沢字町地内	開札年月日	令和8年8月27日
No.	質 問		回 答		
1	施工条件明示(特記仕様書)No.3の3 情報共有システム(ASP)の利用について、適用「有」となっております。発注者側で想定しているシステム利用台数(人数)をご教示ください。		情報共有システムの利用については協議によりますが、利用する場合の発注者側利用人数は最低4名と想定しております。		
2	特記仕様書「5 アスベスト含有建材の除去等」の1 アスベストの有無等について「有」、大気汚染防止法に基づく特定粉塵排出等作業にて「該当」、アスベストの使用状況にて男子便所・女子便所の天井吹付塗材レベル3とあります。他方、入札時(見積)積算参考資料中、共通仮設費(積上)、その他一式(別紙00-007)において「アスベスト粉じん濃度測定費一式」とあります。 共通仮設費(積上)に計上されていますので、任意仮設ではなく指定仮設と認識していますが、図示がありません。実施が必要な場合には図示・明示をお願いします。		図面K-03により図示します。 ※ 別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。 ※ 縦覧データ(該当ページのみ)を添付いたします。 (パスワードは、指名通知書に記載したパスワードと同様となります。)		
3	図面K-02の案内図・配置図・外構図・詳細図ならびに入札時(見積)積算参考資料中において、「はにわ」に係る図示・明示がありません。当該品は、所有者が工事着工前までに撤去・処分を行うという認識でよろしいでしょうか。工事で実施する場合は図示・明示をお願いします。		「はにわ」の撤去について、市で別途対応予定のため、本工事には含みません。		