

質問回答書

工事名	一関市公共下水道(東山処理区) 三室マンホールポンプNo.2更新工事	工事場所	一関市東山町松川字三室地内	開札年月日	令和8年8月27日
No.	質 問		回 答		
1	当該ポンプは、フライホール仕様の水中汚水ポンプですが、特記仕様書内に「GD2」値の記載がないため、ポンプ部及びフライホール部のGD2値についてご教示ください。		GD2値については、マンホールポンプ参考図4の「フライホールの慣性モーメント」部分に参考値として記載しておりますので、ご参照ください。		