質問回答書					
工事名	一関市総合体育館特定天井等改修(建築)工事	工事場所	一関市狐禅寺字石ノ瀬地内	開札年月日	令和8年10月30日

No.	質　問	回　答
1	入札時(見積)積算参考資料　p18　共通仮設費(積上)について、チェーンブロックは電動式の物と考えてよろしいでしょうか。	チェーンブロックについて、電動・手動の指定はしません。
2	同上、共通仮設費について、荷揚げ箇所用の開口部及び手摺等は、仮設に含むことでよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、荷揚げ箇所用の開口部及び手摺等は、仮設に含みます。
3	共通仮設費について、作業計画上(荷揚げ荷下ろし、昇降設備)、中央にロングスパンエレベーター設備を設置してよろしいでしょうか。	ロングスパンエレベーター設備の設置は可能です。なお、当該設備は任意仮設として受注者の施工計画により設置されるものであることから、設計変更の対象とはなりません。