質問回答書					
工事名	道の駅厳美渓受水槽ポンプ更新工事	工事場所	一関市厳美町字沖野々地内	開札年月日	令和8年11月26日

No.	質　問	回　答
1	防振基礎(防振架台)は見込まないものとして積算してよろしいでしょうか。	防振基礎については、既設再利用で見込んでおります。
2	週休2日工事の対象が ”有” となっておりますが、令和7年10月の運用基準でしょうか。または令和8年10月の運用基準でしょうか。	週休2日工事の対象については、令和8年10月の運用基準になります。
3	フレキシブルジョイントの長さについて、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に記載の長さと判断してよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、公共建築工事標準仕様書に記載の長さとなります。