

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	松井水源地(湧水)									
		松井浄水場(大原地区)									
採水地点	判定基準	大原字清水田									
採水年月日		令和4年4月25日	令和4年5月17日	令和4年6月28日	令和4年7月26日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.78	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	5.2	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.3	5.2	5.5						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	81	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	74	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.21	0.27	0.31	0.36						
pH値	5.8~8.6	7.6	6.7	7.5	7.6						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.5	0.6	0.7	0.5						

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	中島水源地(地下水)	
水道施設名	八幡館浄水場(大原地区)	
採水地点	大原字岩谷堂	
採水年月日	令和4年4月25日	令和4年5月17日
一般細菌	0	0
大腸菌	0	0
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.95
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08mg/l未満
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l未満
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満
銅及びその化合物	1mg/l以下	0.1mg/l未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満
塩化物イオン	200mg/l以下	5.3
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	75
蒸発残留物	500mg/l以下	61
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l未満
フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005mg/l未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.26
pH値	5.8~8.6	7.1
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.4
		0.7
		0.6
		0.5

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	勝善水源地(地下水)									
		勝善浄水場(大原地区)									
採水地点	水道法による判定基準	曾慶字神蔭									
採水年月日		令和4年4月25日	令和4年5月17日	令和4年6月28日	令和4年7月26日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	1.01	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	8.0	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	9.2	9.0	7.3						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	65	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	79	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.34	0.37	0.39	0.58						
pH値	5.8~8.6	6.6	6.6	6.5	6.5						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.5	0.6	0.4	0.4						

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	汚民浄水場(汚民地区)									
		汚民字大馬場									
採水地点	水道法による 判定基準	令和4年4月25日	令和4年5月30日	令和4年6月28日	令和4年7月26日						
採水年月日		0	0	0	0						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.85	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	8.4	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	9.7	8.6	9.1	7.2						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	61	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	106	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.37	0.42	0.42	0.62						
pH値	5.8~8.6	6.5	7.1	6.5	6.5						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.6	0.6	0.7	0.6						

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	摺沢第2水源地(地下水)									
		摺沢第2浄水場(摺沢地区)									
採水地点	水道法による 判定基準	摺沢字北長者									
採水年月日		令和4年4月25日	※※※	令和4年6月28日	令和4年7月26日						
一般細菌	100以下/ml	0	-	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	-	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	16.9	-	17.6	17.8						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.25	-	0.26	0.27						
pH値	5.8~8.6	7.1	-	6.9	7.1						
味	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	-	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	-	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.5	-	0.4	0.4						

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	中川水源(湧水)									
		中川浄水場(興田地区)									
採水地点	水道法による判定基準	鳥海字細田									
採水年月日		令和4年4月25日	令和4年5月30日	令和4年6月28日	令和4年7月26日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.52	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-						
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-						
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	6.5	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.7	7.8	7.5						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	85	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	120	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.20	0.20	0.23	0.46						
pH値	5.8~8.6	7.1	7.5	7.3	7.3						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.7	0.7	0.4	0.3						

令和4年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道施設名	中川水源(湧水)									
		中川浄水場(興田地区)									
採水地点	水道法による判定基準	猿沢字志田山									
採水年月日		令和4年4月25日	※※※	令和4年6月28日	令和4年7月26日						
一般細菌	100以下/ml	0		0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	-	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	8.1	-	7.7	7.5						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.20	-	0.28	0.40						
pH値	5.8~8.6	7.2	-	7.3	7.3						
味	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	-	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	-	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.6	-	0.4	0.4						

